

Ponto de Conexão  
(Ponto de Entrega)

Rede DCELT (BT)  
220V

Entrada de Energia

Medidor  
12345678

Disjuntor  
Geral

32

Classe II  
275V-20kA

DPS

**CUIDADO**

RISCO DE CHOQUE  
ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

Quadro de  
Proteção CA

20A

DPS

CARGAS

Inversor  
WEG  
SIW200G M03 W0

Módulo WEG  
WPV 550 HMM3  
5x550Wp

(27) (59)  
(81U) (81O)  
(25) (78)  
(50) (51)

CENTRAL GERADORA

Potência nominal equipamentos  
do sistema de geração:

Inversor = 3000W

Módulos = 2750Wp