

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	379
Descrição Básica:	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 8158:2017; NBR 6323:2016; ABNT 1010 A 1020
Imagem:	
Informações Gerais:	Ferragem de rede de distribuição, a arruela é constituída por uma chapa, de aço galvanizado zincado a quente, com forma quadrada (38x38mm) e com um furo circular no centro (18mm ²). Utilizadas na montagem de estruturas em redes de distribuição de 15 e 36 kV, como acessório para cabines primárias e subestações, transformadores, disjuntores, cabos eterminações. As peças devem ter superfícies lisas e uniformes, não devem apresentar arestas cortantes e saliências pontiagudas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 18 14 22 00 00: Arruela; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.
Atualizado em:	2017-12-26 00:00:00