

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	944
Descrição Básica:	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR NM 247-5:2009 / NBR NM 280:2011 / NBR NM 247-2:2002 Errata 1:2006
Imagem:	



Informações Gerais:	Condutor de fio sólido de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 1, isolamento de composto termoplástico polivinílico (PVC/A), antichama tipo BWF-B, característica de não propagação e autoextinção do fogo, classe térmica 70°C. Tensão de isolamento de 450/750 V. Seção Nominal 4,0 mm². Recomendado para instalações industriais, comerciais e residenciais de força e de luz, embutido em eletrodutos ou sobre isoladores. Deve possuir certificação da marca de conformidade do Inmetro. A coleta deve ser feita em rolo de 100 metros.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2021-07-26 00:00:00