

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

977

Descrição Básica:

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

Unidade de Cálculo:

M

Normas Técnicas:

NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018

Imagem:



Informações Gerais:

Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B) e cobertura de PVC, tipo ST-1, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia para tensões de até 1 kV, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos subterrâneos que requerem boa flexibilidade na sua instalação. Coletar em rolos de 100 metros.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos;
- 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre;
- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).

Atualizado em:

2021-07-26 00:00:00