

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1001
Descrição Básica:	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018
Imagem:	



Informações Gerais:	Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C , antichama (BWF-B) e cobertura de PVC, tipo ST-1, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia para tensões de até 1 kV, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos subterrâneos que requerem boa flexibilidade na sua instalação. Coletar em rolos de 100 metros.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2021-07-26 00:00:00