

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1402
Descrição Básica:	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10930:2016, NBR 5647:2019, NBR 10931:1989
Imagem:	



Informações Gerais:	Colar de tomada em PVC rígido, cor marrom, com rosca de derivação/saída e fixação por travas. Bitolas de 32mm x 1/2" ou 32mm x 3/4". Destinado à ligação do ramal predial à rede de abastecimento de água com tubos de PVC, conforme NBR 5647. Corresponde ao trecho compreendido entre a rede de alimentação da concessionária e o kit cavalete representando a alimentação e distribuição de água.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 78 50 06 00 00 00: Acoplamento de tubulações; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC). OU - 2C 30 34 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede de água; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2021-03-26 00:00:00