

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1617
Descrição Básica:	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR IEC 60947-4-1:2018 NBR IEC 60947-4-2:2011
Imagem:	
Informações Gerais:	É um dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência. Essas cargas podem ser de qualquer tipo, desde tensões diferentes do circuito de comando, até conter múltiplas fases. É constituído por uma bobina que produz um campo magnético, que conjuntamente a uma parte fixa, proporciona movimento a uma parte móvel. Essa parte móvel por sua vez, altera o estado dos seus contactos associados. Os que estão abertos, fecha-os, os que estão fechados, abre-os. Estes contactos podem ser de dois tipos, os de potência e os auxiliares. Os de potência, geralmente são apresentados em grupos de 3, devido a sua vulgaridade em comandar motores do tipo trifásicos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 48 00 00 00 00: Contatares elétricos.
Atualizado em:	2015-12-02 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.