

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 2589                                                                             |
| <b>Descrição Básica:</b>   | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                               |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 15701:2016                                                                   |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                  |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Condulite fixo, tipo "E", em alumínio. Caixa retangular com uma derivação para linhas aparentes, com rosca BSP, dotada de tampa propria com vedação para água e poeira, produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento em pintura a pó e acompanha protetor de saída. Utilizada para passagem, ligação e derivação de condutores elétricos. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 44 10 06 00 00: Caixa de junção elétrica de parede;<br>- 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-02-05 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |