

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 2642                                                                                     |
| <b>Descrição Básica:</b>   | LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                       |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 8133/2010; NBR 13057/2011                                                            |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                          |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>Conexão para eletroduto fabricada em aço com galvanização eletrolítica e rosca nas extremidades. Série pesada. Rosca paralela conforme 8133. Utilizada nas instalações elétricas de baixa tensão. Para obras prediais, comerciais e industriais, também pode ser aplicada nas entradas de padrões de energia, exclusivamente em áreas protegidas de intempéries, em áreas abrigadas de umidade.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios;</li><li>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;</li><li>- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2023-10-06 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |