

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3295
Descrição Básica:	FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR IEC 60947:2009; NBR 5410:2004; NBR 5431:2008;
Imagem:	



Informações Gerais:	Dispositivo de proteção contra sobrecorrente de curto circuito. Corrente nominal aproximada entre 36 e 80 amperes. Consiste de um filamento ou lâmina de um metal ou liga metálica de baixo ponto de fusão que se intercala em um ponto determinado de uma instalação elétrica para que se funda, por efeito Joule, quando a intensidade de corrente elétrica superar, devido a um curto-circuito ou sobrecarga, um determinado valor que poderia danificar a integridade dos condutores com o risco de incêndio ou destruição de outros elementos do circuito.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 38 38 00 00 00: Fusíveis; - 0M 20 20 00 00 00 00: Compostos metálicos.
Atualizado em:	2015-02-05 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.