

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3302
Descrição Básica:	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 120 KA, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR IEC 60947:2009 NBR 5410:2004 NBR 5431:2008

Imagem:

Informações Gerais:	Dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Consiste de um filamento ou lâmina de um metal ou liga metálica de baixo ponto de fusão que se intercala em um ponto determinado de uma instalação elétrica para que se funda, por efeito Joule, quando a intensidade de corrente elétrica superar, devido a um curto-circuito ou sobrecarga, um determinado valor que poderia danificar a integridade dos condutores com o risco de incêndio ou destruição de outros elementos do circuito. Fusíveis e outros dispositivos de proteção contra sobrecorrente são uma parte essencial de um sistema de distribuição de energia para prevenir incêndios ou danos a outros elementos do circuito.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 38 38 00 00 00: Fusíveis; - 0M 20 20 00 00 00 00: Compostos metálicos.
Atualizado em:	2015-02-05 00:00:00