

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3405
Descrição Básica:	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE *15* KV
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	ANBT NBR 7109:2009; NBR 7108:2011
Imagem:	



Informações Gerais:	Isolador Suspensão fabricado em porcelana para instalações elétricas. Utilizado em cadeias de ancoragem ou fim-de-linha, formam conjuntos flexíveis de 2 unidades (15 kV), 3 unidades (25 kV) e 4 unidades (35 kV), articuladas nos engates tipo garfo-olhal-redondo e garfo-olhal-quadrado
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 06 10 00 00: Isolante de condutor de eletricidade; - 0M 20 10 03 09 07 00: Porcelana.
Atualizado em:	2016-02-18 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.