

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 7576                                                                                         |
| <b>Descrição Básica:</b>   | SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                           |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 6323:2016; NBR 8158:2013; NBR 8159:2013                                                  |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                              |



|                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Conjunto de peças metálicas para suporte de transformadores em poste do tipo duplo T. Inclui parafusos e porcas necessárias para a fixação do suporte. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 06 18 00 00 00: Acessórios para transformadores;<br>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;<br>- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.                    |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-12-04 00:00:00                                                                                                                                    |