

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	7618
Descrição Básica:	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5440; NBR 5356
Imagem:	



Informações Gerais:	São utilizados em subestações de energia e em unidades consumidoras. Devem sempre ser especificadas a potência, classe, as tensões entre fases e neutro. Sua instalação pode ser aérea ou em abrigo de acordo com critérios estabelecidos na concessionária local. Durante sua operação são expostos a fatores externos tais como alto stress dielétrico, causado por descargas atmosféricas, assim como a grandes esforços mecânicos decorrentes de curtos-circuitos. Por isso seu núcleo magnético e enrolamentos - estes fabricados com fios ou chapas de alumínio - devem ter projeto adequado para oferecer baixas perdas, alto rendimento e confiabilidade.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 06 10 06 00 00: Transformador de descida da rede elétrica; - 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio.
Atualizado em:	2016-03-11 00:00:00