

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	9851
Descrição Básica:	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 13604:1996
Imagem:	



Informações Gerais:	Tubo de pvc nervurado e reforçado, utilizado na captação e monitoramento de águas subterrâneas em poços tubulares com até 150 metros de profundidade (tubo standard), totalmente ou parcialmente revestidos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 34 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede de água; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2023-07-12 00:00:00