

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11154
Descrição Básica:	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 6479:2022

Imagem:

Informações Gerais:	Porta corta fogo simples, 1 folha de 5cm de espessura, de chapas aço galvanizado nº 26 (aprox.0,50mm) e núcleo de manta cerâmica atendendo a norma NBR 11742, impedindo ou retardando a propagação do fogo e calor de um ambiente para o outro. Incluso batente em chapa de aço galvanizado nº 18 para chumbamento em alvenaria (não incluir acessórios de fixação). Contem as seguintes ferragens obrigatórias: três dobradiças tipo mola, fechadura específica dotada de maçaneta de alavanca (trinco) e dispositivo de fechamento automático. A classe indica o tempo de resistência ao fogo, sendo que a classe indicada (P-90) deve resistir no mín. 90 minutos. A porta deve conter selo de conformidade e letreiro nos moldes da norma NBR 11742. Porta em acabamento natural, sem pintura/crua, na cor cinza da chapa de aço (com aplicação de pintura de fundo com base compatível com as chapas galvanizadas).
----------------------------	---

Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 12 02 38 02 00 00: Pannel de acesso de equipamento.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00