

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:** 11811**Descrição Básica:** AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 7198**Imagem:****Informações Gerais:**

Responsável pelo aquecimento da água em residências, prédios hotéis e indústrias. Possui tanque interno em cobre reforçado por outro tanque concêntrico em aço carbono para resistir a grandes pressões hidrostáticas, apresentando isolamento térmico entre eles. Acabamento externo variável. Os aquecedores elétricos de acumulação são usualmente chamados de boilers. Tem formato similar aos aquecedores a gás de acumulação: uma espécie de grande cilindro metálico. A água fica acumulada dentro deste cilindro e permanece aquecida por resistências elétricas.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 78 38 02 02 00 00: Aquecedor elétrico de água;
- 2C 78 38 06 02 00 00: Tanque para armazenamento de água aquecida por eletricidade.

Atualizado em:

2015-12-08 00:00:00