

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 11991                                                                                                          |
| <b>Descrição Básica:</b>   | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                                             |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | ABNT NBR 6323:2016                                                                                             |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Hastes de aterramento em forma de cantoneira de aço galvanizado, utilizadas em instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, em instalações elétricas industriais, comerciais, rurais, prediais e residenciais em geral, instalações de telecomunicação e centro de processamento de dados e outros. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 56 06 06 00 00: Haste de aterramento elétrico;<br>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;<br>- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2014-11-26 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |