

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 12042                                                                                                                    |
| <b>Descrição Básica:</b>   | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                                                       |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008                                                                                      |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                          |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Quadro de distribuição, fabricado em chapa de aço com pintura eletrostática a pó. De embutir. Com barramento para 100A. Quadro destinado à instalação de equipamentos de comando e proteção dos circuitos de iluminação, aquecimento e tomadas. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 82 40 38 02 00 00: Quadro de distribuição;</li><li>- 2C 82 40 46 00 00 00: Barramentos elétricos;</li><li>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;</li><li>- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.</li></ul>     |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2018-11-09 00:00:00                                                                                                                                                                                                                             |