

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	12329
Descrição Básica:	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 5019:2001, NBR 6187:1982.
Imagem:	



Informações Gerais:	Barra ou chapa de cobre eletrolítico, material cobre 99,9% com propriedades e características de alta condutividade elétrica, alta qualidade e pureza conforme padrão normativo. São geralmente empregados em barramentos de distribuição, sistemas de aterramento, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e etc..
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre.
Atualizado em:	2021-07-29 00:00:00