

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	12344
Descrição Básica:	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR IEC 60947:2009 NBR 5410:2004 Errata 1:2008, NBR 5431:2008
Imagem:	



Informações Gerais:	Dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Consiste de um filamento ou lâmina de um metal ou liga metálica de baixo ponto de fusão que se intercala em um ponto determinado de uma instalação elétrica para que se funda, por efeito Joule, quando a intensidade de corrente elétrica superar, devido a um curto-circuito ou sobrecarga, um determinado valor que poderia danificar a integridade dos condutores com o risco de incêndio ou destruição de outros elementos do circuito. Fusíveis e outros dispositivos de proteção contra sobrecorrente são uma parte essencial de um sistema de distribuição de energia para prevenir incêndios ou danos a outros elementos do circuito.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 38 38 00 00 00: Fusíveis; - 0M 20 20 00 00 00 00: Compostos metálicos.
Atualizado em:	2015-02-05 00:00:00