

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	12372
Descrição Básica:	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 8451-1:2012, NBR 8451-2:2013, NBR 8451-3:2011, NBR 8451-4:2011, NBR 8451-5:2011, NBR 8451-6:2013, NBR 6118:2007
Imagem:	



Informações Gerais:	Postes de concreto circular com conicidade reduzida, sendo utilizados geralmente em iluminação de praças, trevos e também comunicação via rádio, vigilância eletrônica (câmeras) e dentre outras utilizações.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 26 02 02 00 00: Poste elétrico; - 2C 02 42 46 00 00 00: Poste de iluminação pública; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00