

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 13339                                                                                                               |
| <b>Descrição Básica:</b>   | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D           |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                                                  |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 8451-1:2012, NBR 8451-2:2013, NBR 8451-3:2011, NBR 8451-4:2011, NBR 8451-5:2011, NBR 8451-6:2013, NBR 6118:2007 |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                     |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Postes de concreto circular com conicidade reduzida, sendo utilizados geralmente em iluminação de praças, trevos e também comunicação via rádio, vigilância eletrônica (câmeras) e dentre outras utilizações.                                            |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 30 26 02 02 00 00: Poste elétrico;</li><li>- 2C 02 42 46 00 00 00: Poste de iluminação pública;</li><li>- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado;</li><li>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.</li></ul> |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2020-08-21 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                      |