

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	13348
Descrição Básica:	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 8158:2017; NBR 6323:2016
Imagem:	



Informações Gerais:	Ferragem de rede de distribuição, a arruela é constituída por uma chapa, de aço galvanizado zincado a quente, com forma redonda/circular e com um furo também circular no centro. Utilizadas na montagem de estruturas em redes de distribuição de 15 e 36 kV como acessório para cabines primárias e subestações, transformadores, disjuntores, cabos e terminações. As peças devem ter superfícies lisas e uniformes, não devem apresentar arestas cortantes e saliências pontiagudas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 18 14 22 00 00: Arruela; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.
Atualizado em:	2017-12-27 00:00:00