

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:** 13395**Descrição Básica:** QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008**Imagem:****Informações Gerais:** Quadro de distribuição, fabricado em chapa de aço com pintura eletrostática a pó. De embutir. Com barramento para 100A. Quadro destinado à instalação de equipamentos de comando e proteção dos circuitos de iluminação, aquecimento e tomadas.**Correspondência SINAPI com NBR 15.965**

- 2C 82 40 38 02 00 00: Quadro de distribuição;
- 2C 82 40 46 00 00 00: Barramentos elétricos;
- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;
- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.

Atualizado em: 2018-11-09 00:00:00