

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 21040**Descrição Básica:** SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2")**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 16400:2022, NBR 17240:2010, NBR 10897:2020**Imagem:**

Informações Gerais: Sprinkler/chuveiro automático, tipo pendente (jato posicionado para baixo), rosca de 1/2"-15MM, temperatura de abertura do bulbo/ampola de 68° Celcius, com líquido no bulbo/ampola de vidro na cor vermelha, corpo em aço galvanizado com acabamento natural. Os sprinklers são dispositivos com elemento termosensível projetados para serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente água sob a forma de aspersão sobre determinada área, com vazão e pressão especificados, para controlar ou extinguir um foco de incêndio. Na temperatura indicada o líquido no interior do bulbo de vidro se expande de maneira que a cápsula se rompe liberando a água.

Correspondência SINAPI com NBR 15.965 - 2C 76 30 00 00 00 00: Equipamentos de combate a incêndio.**Atualizado em:** 2024-03-01 17:27:41.513000