

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	34641
Descrição Básica:	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5419-4:2015 Versão Corrigida:2018
Imagem:	



Informações Gerais:	Caixa de passagem para cabos subterrâneos permitem a inspeção e execução de cabeamento para eletricidade, telefonia, lógica e aterramento. São fabricadas em concreto de alta resistência com cimento resistente a sulfatos. Diâmetro de 30cm e altura de 35cm, acompanhando tampa hermeticamente fechada.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 56 00 00 00 00: Dispositivos de proteção de energia elétrica; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2019-05-30 00:00:00