

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	36376
Descrição Básica:	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 5647-1:2019, NBR 5647-2:2019, NBR 5647-3:2019, NBR 5647-4:2019
Imagem:	



Informações Gerais:	Fabricados em PVC rígido, na cor marrom, PBA (ponta - bolsa - anel) com ponta e bolsa JEI, para junta elástica integrada ao tubo, e ponta lisa. Resistentes à pressões máximas de trabalho 0,60 MPa (6 kgf/cm² - classe 12), 0,75 MPa (7,5 kgf/cm² - classe 15) e 1,00 MPa (10kgf/cm² - classe 20) em temperatura de 20° C(ambiente). São destinados à aplicação em sistemas de adução e distribuição de água potável. Também utilizados em instalações de prevenção de incêndio, uso industrial e irrigação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 34 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede de água; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2021-03-18 00:00:00