

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 36380                                                                |
| <b>Descrição Básica:</b>   | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                                    |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 5647-1:2019, NBR 5647-2:2019, NBR 5647-3:2019, NBR 5647-4:2019   |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                      |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>Fabricados em PVC rígido, na cor marrom, PBA (ponta - bolsa - anel) com ponta e bolsa JEI, para junta elástica integrada ao tubo, e ponta lisa.</p> <p>Resistentes à pressões máximas de trabalho 0,60 MPa (6 kgf/cm<sup>2</sup> - classe 12), 0,75 MPa (7,5 kgf/cm<sup>2</sup> - classe 15) e 1,00 MPa (10kgf/cm<sup>2</sup> - classe 20) em temperatura de 20° C(ambiente). São destinados à aplicação em sistemas de adução e distribuição de água potável. Também utilizados em instalações de prevenção de incêndio, uso industrial e irrigação.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <p>- 2C 30 34 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede de água;</p> <p>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-03-18 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |