

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	37409
Descrição Básica:	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 5118:2007; NBR 5471:1986; NBR 7271:2009; NBR 7272:2014; NBR 7302:2015; NBR 7310:2011; NBR 7312:2020; NBR 15443:2006
Imagem:	



Informações Gerais:	Formado por uma ou mais coroas de fios de alumínio, em torno de uma alma de um ou mais fios de aço, o cabo de alumínio reforçado CAA não deve apresentar fissuras, rebarbas, asperezas, estrias, inclusões, falhas de encordoamento ou outros defeitos, que comprometam o desempenho do produto. São utilizados na construção de redes de distribuição de tensão primária (13,8 kV e 34,5 kV) e secundária (380 V), localizadas nas áreas rurais e, também, na construção de subestações de energia.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos; - 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2021-07-29 00:00:00