

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	38981
Descrição Básica:	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 15813-1:2018; NBR 15813-2:2018; NBR 15813-3:2018
Imagem:	



Informações Gerais:	Tubo fabricado em Polipropileno Copolímero Random - PPR, com Classe de pressão: PN 25 (25 kgf/cm ²), na bitola de 40mm, cor verde e com juntas pelo processo de termofusão. Utilizado nas instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais, instalação de calefação, instalação de condicionadores de ar frio e quente, instalações navais e instalações industriais. A UNIDADE DE COLETA foi definida em BARRA, para tubos entre 3 a 4 metros. Não confundir com produtos do tipo CPVC.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 58 06 00 00 00: Tubo de parede única; - 0M 20 60 07 13 00 00: Polipropileno copolímero random (PP-R). OU - 2C 78 50 00 00 00 00: Tubos e conexões para instalações hidrossanitárias; - 0M 20 60 07 13 00 00: Polipropileno copolímero random (PP-R).
Atualizado em:	2021-08-30 00:00:00