

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39456
Descrição Básica:	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008
Imagem:	



Informações Gerais:	Os Dispositivos DR (Diferencial Residual) detectam as correntes de fuga à terra (que ocorrem durante um choque elétrico), desligando automaticamente o fornecimento de energia, garantindo uma proteção eficaz às pessoas. A utilização de dispositivos DR de alta sensibilidade (menor ou igual a 30 mA) para proteção de pessoas é obrigatória de acordo com a norma ABNT 5410.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 56 00 00 00 00: Dispositivos de proteção de energia elétrica.
Atualizado em:	2015-10-28 00:00:00