

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 39458                                                                      |
| <b>Descrição Básica:</b>   | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                         |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008                                           |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                            |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Os Dispositivos DR (Diferencial Residual) detectam as correntes de fuga à terra (que ocorrem durante um choque elétrico), desligando automaticamente o fornecimento de energia, garantindo uma proteção eficaz às pessoas. A utilização de dispositivos DR de alta sensibilidade (menor ou igual a 30 mA) para proteção de pessoas é obrigatória de acordo com a norma ABNT 5410. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 56 00 00 00 00: Dispositivos de proteção de energia elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-10-28 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |