

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39475
Descrição Básica:	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008
Imagem:	



Informações Gerais:	O motivo mais frequente da queima de equipamentos eletrônicos é a sobretensão causada por descargas atmosféricas (raios) ou manobras das concessionárias. Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) geralmente são instalados nos quadros de distribuição juntamente com os disjuntores, e possuem a função de absorver parte das correntes geradas por descargas atmosféricas, protegendo assim os equipamentos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 56 14 00 00 00: Dispositivos de proteção contra surtos.
Atualizado em:	2016-02-22 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.