

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39590
Descrição Básica:	GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	ABNT NBR ISO 8528:2014
Imagem:	



Informações Gerais:	Grupos Geradores são utilizados como fonte principal ou como fonte auxiliar, para suprir a necessidade de energia de forma confiável em empreendimentos de todo e qualquer porte, para quaisquer aplicações, como indústrias, supermercados, shopping centers, hospitais, edifícios residenciais e comerciais, hotéis e outros. Os Grupos Geradores são constituídos por um gerador, acionado por motor de combustão, sendo este alimentado por combustível (óleo diesel, gás natural, biogás e outros).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2Q 50 06 02 00 00 00: Geradores de energia elétrica do canteiro. OU - 2C 82 02 06 02 00 00: Máquina a diesel para geração de eletricidade.
Atualizado em:	2016-03-08 00:00:00