

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

39593

Descrição Básica:

GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

ABNT NBR ISO 8528:2014

Imagem:**Informações Gerais:**

Grupos Geradores são utilizados como fonte principal ou como fonte auxiliar, para suprir a necessidade de energia de forma confiável em empreendimentos de todo e qualquer porte, para quaisquer aplicações, como indústrias, supermercados, shopping centers, hospitais, edifícios residenciais e comerciais, hotéis e outros. Os Grupos Geradores são constituídos por um gerador, acionado por motor de combustão, sendo este alimentado por combustível (óleo diesel, gás natural, biogás e outros).

**Correspondência
SINAPI com NBR****15.965**

- 2Q 50 06 02 00 00 00: Geradores de energia elétrica do canteiro.
OU

- 2C 82 02 06 02 00 00: Máquina a diesel para geração de eletricidade.

Atualizado em:

2016-03-08 00:00:00