

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39795
Descrição Básica:	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008; NBR IEC 60529:2005; NBR IEC 60670; NBR IEC 60439-3
Imagem:	



Informações Gerais:	Quadro fabricado em PVC ou termoplástico de engenharia, anti-chama, Grau de proteção IP 40; Porta/tampa cega, de abrir 180°, também em PVC. Com local para a fixação dos barramentos e disjuntores (não inclusos). Possui furos para fixação e acompanha parafusos para montagem. Quadro usado para abrigar os disjuntores, receber os fios que vêm do medidor e distribuir circuitos elétricos. Uso em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 40 38 02 00 00: Quadro de distribuição; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2018-12-05 00:00:00