

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39806
Descrição Básica:	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008; NBR IEC 60529:2005; NBR IEC 60670; NBR IEC 60439-3
Imagem:	



Informações Gerais:	Quadro fabricado em PVC ou termoplástico de engenharia, anti-chama, Grau de proteção IP 40; Porta/tampa cega, de abrir 180°, também em PVC. Com barramentos neutro/terra (inclusos) e com suporte para fixação dos disjuntores (não inclusos). Possui furos para fixação e acompanha parafusos para montagem. Quadro usado para abrigar os disjuntores, receber os fios que vêm do medidor e distribuir circuitos elétricos. Uso em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Quadro: - 2C 82 40 38 02 00 00: Quadro de distribuição; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC). Componente 02 - Barramento: - 2C 82 40 46 00 00 00: Barramentos elétricos.
Atualizado em:	2018-12-17 00:00:00