

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

40294

Descrição Básica:

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

Unidade de Cálculo:

H

Normas Técnicas:

Imagem:



Informações Gerais:

As bombas submersíveis são recomendadas para aplicação em drenagem de esgotos, fossas sépticas e galerias subterrâneas, bombeamento de águas limpas ou sujas com sólidos em suspensão.

Correspondência

- 2Q 58 02 02 10 00 00: Bomba centrífuga.

SINAPI com NBR

OU

15.965

- 2C 14 14 06 00 00 00: Bomba centrífuga.

Atualizado em:

2015-10-28 00:00:00