

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 40411**Descrição Básica:** ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:****Imagem:****Informações Gerais:**

Acoplamento / Groove rígido, em ferro fundido nodular (não é galvanizado) em conformidade com a Norma ASTM A536 Grau 65-45-12 e/ou ASTM A395 Grau 65-45-15. Usado para união de tubulações ranhuradas com pressão de trabalho moderada 20Bar /de até 300 PSI, de diversos sistemas de transporte de fluidos, como sistema combate a incêndio com água, refrigeração, gases etc. Com 2 segmentos circulares, anel vedante e Inclui os 2 conjuntos de parafusos e porcas. As conexões ranhuradas unem-se aos tubos através de acoplamentos, sem solda ou rosca, isso torna a montagem das redes muito mais prática e rápida.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 14 68 02 00 00 00: Acoplamento rígido para tubo;
- 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido.

Atualizado em:

2024-03-04 16:06:13.357000