

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>                     | 41208                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição Básica:</b>                     | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                           |
| <b>Unidade de Cálculo:</b>                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Normas Técnicas:</b>                      | NBR 8451-1:2012, NBR 8451-2:2013, NBR 8451-3:2011, NBR 8451-4:2011, NBR 8451-5:2011, NBR 8451-6:2013, NBR 6118:2007                                                                                                                                      |
| <b>Imagem:</b>                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Postes de concreto circular com conicidade reduzida, sendo utilizados geralmente em iluminação de praças, trevos e também comunicação via rádio, vigilância eletrônica (câmeras) e dentre outras utilizações.                                            |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 30 26 02 02 00 00: Poste elétrico;</li><li>- 2C 02 42 46 00 00 00: Poste de iluminação pública;</li><li>- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado;</li><li>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.</li></ul> |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2020-08-21 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                      |