

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	41380
Descrição Básica:	MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2")
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR-6323
Imagem:	



Informações Gerais:	Estruturas metálicas de torres, postes e mastros, assim como as armaduras de aço interligadas de postes de concreto, constituem descidas naturais até a base das mesmas, dispensando a necessidade de condutores de descida paralelos ao longo da sua extensão.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 14 58 06 02 00 00: Tubo de parede única aéreo; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00