

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	42421
Descrição Básica:	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 14679:2005; NBR 16401-1:2008; NBR 16401-2:2008; NBR 16401-3:2008.
Imagem:	 
Informações Gerais:	Geralmente ele é aplicado em instalações comerciais pela sua carga térmica. Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split PISO-TETO, com capacidade nominal de refrigeração de 60.000 Btu's/h e unidade Condensadora com tecnologia INVERTER. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; baixo nível de ruído; Classificação A ou B, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 80 58 22 00 00 00: Sistemas de ar-condicionado do tipo split.
Atualizado em:	2019-01-18 00:00:00