

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43091
Descrição Básica:	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008; NBR IEC 60529:2005; NBR IEC 60670; NBR IEC 60439-3
Imagem:	
Informações Gerais:	Centro de medição / conjunto de caixas de medição agrupadas, completo, incluindo os 12 medidores polifásicos com barramentos, disjuntores geral e de saídas, proteção e distribuição. Caixas em policarbonato, com tampa de abrir também em policarbonato transparente. Inclui parafusos, arruelas e buchas para fixação. Medidas conforme padrão da concerssionária local.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Quadro: - 2C 82 40 38 00 00 00: Quadros; - 0M 20 60 07 07 00 00: Policarbonato; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC). Componente 02 - Barramento: - 2C 82 40 46 00 00 00: Barramentos elétricos. Componente 03 - Medidor: - 2C 82 30 02 00 00 00: Medidores elétricos. Componente 04 - Disjuntor: - 2C 82 38 00 00 00 00: Disjuntores.
Atualizado em:	2018-12-18 00:00:00