

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43185
Descrição Básica:	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 14679:2005; NBR 16401-1:2008; NBR 16401-2:2008; NBR 16401-3:2008.
Imagem:	
Informações Gerais:	Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split PISO-TETO, com capacidade nominal de refrigeração de 18.000 Btu's/h e unidade Condensadora com tecnologia de partida ON OFF. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; baixo nível de ruído; Classificação C, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 80 58 22 00 00 00: Sistemas de ar-condicionado do tipo split.
Atualizado em:	2019-01-18 00:00:00