

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43837
Descrição Básica:	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	
Imagem:	



Informações Gerais:	Rack de piso, aberto 19", altura aproximada 2,15m, profundidade externa aproximada 500 mm. Quadro Frontal e Traseiro soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura. Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. Utilizado para organizar a estrutura tecnologica, indicado para empresas que possuem ambientes climatizados e com acessos restritos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 84 02 10 02 00 00: Rack de tecnologia da informação; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.