

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44353
Descrição Básica:	PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 350A - L = 3 M
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 16019:2011 ; NBR IEC 61439-6:2018
Imagem:	



Informações Gerais:	Elemento reto constituinte do sistema modular de barramento blindado para distribuição de energia elétrica. Composto internamente por barras condutoras de alumínio, acondicionadas em invólucro metálico.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 40 46 02 00 00: Barramento elétrico de alumínio; - 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00