

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44381
Descrição Básica:	QUADRO ELETRICO PARA 2 BOMBAS CENTRIFUGAS TRIFASICAS 1,5 CV, *22,5* CM DE ALTURA X *34,4* CM DE LARGURA X *42,5* CM DE PROFUNDIDADE, COMPLETO
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 ; NBR 10131:2015
Imagem:	



Informações Gerais:	Quadro elétrico para 2 bombas centrífugas trifásicas 1,5 cv, *22,5* cm de altura x *34,4* cm de largura x *42,5* cm de profundidade (as dimensões do quadro variam de acordo com cada fabricante) completo (componentes: 1 disjuntor termomagnético, 6 contadores, 4 reles de sobrecarga, 2 reles reversão de bombas, 2 sinaleiros verdes de funcionamento, 2 sinaleiros vermelhos de falha, 2 reles falta de fase, 2 barras de terminais, 2 chaves seletoras 3 posições). Este quadro abriga os dispositivos de comando e proteção das bombas hidráulicas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 40 38 00 00 00: Quadros.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.