

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44488
Descrição Básica:	FITA DE SINALIZACAO SUBTERRANEA PARA REDE ELETRICA, EM POLIETILENO, L = *75* MM, COR LARANJA E TEXTO ALERTA EM PRETO (REDE ELETRICA ABAIXO)
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 5410:2008; NBR 14039:2005
Imagem:	



Informações Gerais:	Fita de sinalização subterrânea para elétrica fabricada em polietileno, largura aproximada de 7,5cm, espessura aprox. 0,15mm, rolo de 300m, cor laranja, com textos de alerta em preto. Instalada acima dos eletrodutos enterrados para sinalização da presença da rede elétrica. A Fita Subterrânea evita danos ao cabeamento, previne acidentes com vazamentos e alerta trabalhadores sobre a existência de cabeamentos e tubulações enterradas no local de escavação.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 26 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede elétrica; - 0M 20 60 07 09 00 00: Polietileno (PE).
Atualizado em:	2021-10-08 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.