

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 44700**Descrição Básica:** COLAR TOMADA EM FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, SAÍDA COM ROSCA, DN 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 14122:1998, NTS 182:2007, NTS 227:2014**Imagem:****Informações Gerais:**

Colar tomada em ferro fundido, com parafusos, saída com rosca, DN 50 mm x 3/4", para ligação predial de água. A aplicação do colar de tomada em ferro fundido para tubos de ferro fundido e DEFOFO é necessária em casos quando há necessidade de uma derivação da rede. É uma conexão componente do sistema ramal predial ao qual se conecta o registro metálico, apropriado para execução de derivação em tubulação da rede de abastecimento.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 78 50 06 00 00 00: Acoplamento de tubulações;
- 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido.

OU

- 2C 30 34 02 00 00 00: Equipamento de tubulação de concessionária de água;
- 0M 20 20 01 07 01 00: Ferro fundido.

Atualizado em:

2024-03-04 16:36:10.080000